



Szczecin, 13.07.2017

SELFA GE S.A.
Ul. Bieszczadzka 14
71-042 Szczecin

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 4

Dotyczy: Zapytania Ofertowego nr 01/2017 z dnia 26.06.2017 na realizację zadania:
BUDOWA OŚRODKA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO GRZEJNICTWA ELEKTRYCZNEGO SELFA.

Zamawiający SELFA GE S.A., ul. Bieszczadzka 14, 71-042 Szczecin, przekazuje treść zapytań, które wpłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Czy jest możliwość udostępnienia rzutów poszczególnych kondygnacji z podziałem na strefy pożarowe?

Odpowiedź 1:

Schemat stref pożarowych jest w treści projektu budowlanego.
W załącznikach 1, 2, 3, 4 rysunki schematów stref.

Pytanie 2:

Zagospodarowanie terenu: parkingi, pieszojezdnie, plac manewrowy – jakie rodzaje nawierzchni, w jakim układzie warstw należy wycenić w ofercie?


Odpowiedź 2:

Wstępną propozycja projektowa warstw nawierzchni:

°parkingi osobowe: kostka betonowa fazowana 6 cm
podsypka cementowo piaszkowa 1:4 3 cm
mieszanka niezwiązana, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 20 cm
mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C3/4 25 cm

°pieszojezdnie: kostka betonowa niefazowana 6 cm
podsypka cementowo piaszkowa 1:4 3 cm
mieszanka niezwiązana, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 20 cm
mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C3/4 25 cm

°plac manewrowy: kostka betonowa niefazowana 8 cm
podsypka cementowo piaszkowa 1:4 3 cm
mieszanka niezwiązana, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 25 cm
mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C3/4 25 cm


PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Zbigniew Glapa